



BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Kuźnicza 49/55, pok. 100
50-138 Wrocław

tel. +48 71 375 22 34
fax +48 71 375 24 72

bzp@uwr.edu.pl | www.uni.wroc.pl

Nr postępowania: BZP.2412.15.2017.GK

Wrocław, dn.04.08.2017 r

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i przesłana do Wykonawców)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

DOTYCZY Postępowania nr BZP.2412.15.2017.GK prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Wymiana dźwigu osobowego z wentylacją szybu, wydzielenie przedsionka windowego z wentylacją mechaniczną, przebudowa klatki południowej oraz wymiana drzwi w południowej części w ramach remontu i przebudowy D.S. UWr „KREDKA”.

W oparciu o artykuł 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1) Zamawiający wymaga wymiany ostatniego z zespołu 4 dźwigów. Czy wymieniany dźwig ma pracować w grupie (wymiana informacji pomiędzy urządzeniami i odpowiednie rozdzielanie wezwaniami) z windą sąsiednią (zgodnie z dokumentacją projektową), czy też ze wszystkimi czterema dźwigami? Prosimy o podanie nazw producentów dźwigów dotychczas wymienionych. Czy urządzenia te są na gwarancji?

Odpowiedź 1) Zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załączniki do SIWZ(zał. nr 4-6 do SIWZ), ostatni z wymienianych dźwigów (dźwig D1) ma mieć przeznaczenie ratownicze.

W trakcie codziennej pracy dźwig może pracować w grupie ze wszystkimi dźwigami, jednakże w przypadku wykrycia pożaru ma się automatycznie przełączyć w tryb pracy dźwigu ratowniczego straży pożarnej.

Użytkowane obecnie dźwigi zostały wyprodukowane przez firmę WINDA-WARSZAWA Sp. z o.o.

Dźwigi D3 i D4 zostały wyprodukowane w roku 2010 a dźwig D2 w roku 2015 i ten ostatni jako jedyny z trzech wymienionych jest jeszcze objęty gwarancją.

Pytanie 2) Dokumentacja projektowa uwzględnia dźwig wykonywany wg nieobowiązującej już dyrektywy dźwigowej. Czy nowo wymieniane urządzenie ma być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami?

Odpowiedź 2) Dźwig D1 został zaprojektowany wg stanu prawnego na dzień wydania zamiennego pozwolenia na budowę. Jednakże zgodnie z zapisami paragrafu 7 ust. 2.36 - 2.40 wzoru umowy (załącznik nr10 do SIWZ) obowiązkiem Wykonawcy będzie takie wykonanie dźwigu, aby Wykonawca doprowadził do zarejestrowania nowego dźwigu w Urzędzie Dozoru Technicznego i uzyskał w imieniu Zamawiającego zgodę na jego użytkowanie.

Pytanie 3) Proszę o informację, czy wszystkie drzwi z zestawienia stolarki i ślusarki drzwiowej – Etap II i Etap III wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Ilość drzwi do wymiany ujęta w przedmiarze robót załączonym do przetargu jest mniejsza niż w załączonych zestawieniach.

Odpowiedź 3) Nie wszystkie drzwi z zestawień: Etap II i Etap III stolarki i ślusarki wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia. Prawidłowe są ilości wymienianych i montowanych drzwi podane w przedmiarach (załącznik nr 7a i 7b).

W Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. I ppkt. 1. podano, że z branży budowlanej przedmiot zamówienia obejmuje:

- wydzielenie przedsionka p-poż. wind,

- wydzielenie przedsionka południowej klatki schodowej,
- wymianę drzwi do modułów mieszkalnych w części południowej;
- montaż obu drzwi p-poż. na parterze zamykających hol wejściowy.

Zgodnie z tym opisem w ramach realizacji zamówienia wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć i zamontować:

- wszystkie drzwi zlokalizowane w ścianach wydzielających przedsionki windowe na wszystkich kondygnacjach,
- wszystkie drzwi zlokalizowane w ścianach przedsionków południowej klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach;
- wszystkie drzwi na spocznikach pośrednich południowej klatki schodowej;
- 2 szt. drzwi na parterze zamykające hol wejściowy;
- wszystkie drzwi w południowej części budynku prowadzące z korytarzy do modułów mieszkalnych;
- drzwi zamykające maszynownię dźwigu D1;
- zaznaczone na rysunkach branży architektury jako ETAP II i ujęte w zestawieniach ETAPU II
- drzwi stalowe pełne z DS z zestawień ETAPU III.

Sekretarz Komisji Przetargowej
Biuro Zamówień Publicznych

mgr Elżbieta Hańcyc

Zgodnie z zapisem SIWZ Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszej Informacji faksem zwrotnym na nr 071-375-24-72.

.....
Data otrzymania

.....
Pieczęć lub czytelny podpis