



## BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Kuźnicza 49/55, pok. 100  
 50-138 Wrocław

tel. +48 71 375 22 34  
 fax +48 71 375 24 72

bzp@uwr.edu.pl | www.uni.wroc.pl

Wrocław, dnia 8.08.2018 r.

nr postępowania: BZP.2411.37.2018.EH

### Wykonawcy

*(informacja przesłana faksem i/lub drogą elektroniczną  
 wg rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie  
 internetowej zamawiającego)*

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy pomieszczeń na cele dziekanatu Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy u. Przybyszewskiego 63,65, ul. Przesmyckiego 10 we Wrocławiu.

### INFORMACJA NR 1 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

**Pytanie nr 1:** Czy przedmiotowy budynek spełnia wymagania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a jeśli nie spełnia, czy Zamawiający posiada stosowne postanowienie Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu o wyrażeniu zgody na spełnienie wymagań w sposób inny, niż określony w przepisach?

**Odpowiedź nr 1:** Budynek nie spełnia wymagań obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej i Zamawiający nie posiada stosownych postanowień Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu o wyrażeniu zgody na spełnienie wymagań w sposób inny, niż określony w przepisach. W 2016 r. dla robót budowlanych w innej części budynku wykonaliśmy ekspertyzę dot. stanu ochrony ppoż. i uzyskaliśmy stosowne postanowienia DKWSP, ale ta ekspertyza nie dotyczy zlecanego obecnie projektu.

**Pytanie nr 2:** Co należy rozumieć pod pojęciem "usprawnienie wentylacji we wszystkich pomieszczeniach"? Czy to oznacza wymianę niesprawnej wentylacji mechanicznej?

**Odpowiedź nr 2:** W pomieszczeniach znajdowały się laboratoria, więc należy zdemontować niepotrzebne przewody wentylacji mechanicznej. Ponieważ w pomieszczeniach będzie pracować po kilka osób może wystarczy tylko wentylacja grawitacyjna, ale to będzie wiadomo po zbadaniu kominów. Wymagana jest wentylacja mechaniczna nad okapem kuchennym.

**Pytanie nr 3:** Czy przebudowa pomieszczeń wykonywana będzie łącznie z remontem dachu i elewacji. Jeżeli nie, to jaka jest planowana kolejność robót.

**Odpowiedź nr 3:** Remont dachu i elewacji nie będzie wykonywany w najbliższym terminie. Roboty w dziekanacie będą wykonywane w pierwszej kolejności.

**Pytanie nr 4:** Czy istniejące kanały wentylacyjne mają połączenie z przestrzenią zewnętrzną; jeżeli nie, to jaką trasą je poprowadzić zgodnie z normatywami, każde pomieszczenie powinno być wentylowane.

**Odpowiedź nr 4:** W budynku są kominy murowane i po ekspertyzie kominiarskiej można je wykorzystać do wywiewu powietrza z pomieszczeń dziekanatu. Nawiew przewidywany jest z nawiewników okiennych. Inne rozwiązania również są dopuszczalne.

**Pytanie nr 5:** Czy projektować instalację klimatyzacji, jeżeli tak, to dla których pomieszczeń;  
 - czy jednostki zewnętrzne klimatyzacji projektować dla każdej jednostki wewnętrznej,  
 czy jednostkę zewnętrzną zaprojektować dla kilku jednostek wewnętrznych;  
 między innymi uzależnione to będzie od opinii Konserwatora Zabytków.

**Odpowiedź nr 5:** Klimatyzacja jest poza zakresem opracowania.

**Pytanie nr 6:** Poza pomieszczeniem socjalnym co obejmuje aranżacja umeblowania a) wrysowanie do przekrojów i rzutów tylko gabarytów mebli b) j.w. plus szczegółowy opis mebli

**Odpowiedź nr 6:** Nie żądamy szczegółowego opisu mebli poza pomieszczeniem socjalnym.

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach oraz na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający – przedłuża terminy:

- składanie ofert: do dnia **16.08.2018 r. do godz. 10:00,**
- otwarcie ofert: dnia **16.08.2018 r. do godz. 10:30.**

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

dr hab. Rafał Wojciechowski  
prof. nadzw. UWr  
PROREKTOR ds. studenckich