



BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Kuźnicza 49/55, pok. 100
50-138 Wrocław

tel. +48 71 375 22 34
fax +48 71 375 24 72

bzp@uwr.edu.pl | www.uni.wroc.pl

Wrocław, dnia 14.08.2018 r.

nr postępowania: BZP.2411.37.2018.EH

Wykonawcy

*(informacja przesłana faksem i/lub drogą elektroniczną
wg rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie
internetowej zamawiającego)*

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy pomieszczeń na cele dziekanatu Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy u. Przybyszewskiego 63,65, ul. Przesmyckiego 10 we Wrocławiu.

INFORMACJA NR 3 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający życzy sobie, aby projekt budowlany został uzgodniony z rzeczoznawcą ppoż. Czy jest możliwe odstępianie od tego wymogu? W przypadku obiektów istniejących nie jest możliwe częściowe uzgodnienie projektu przebudowy z rzeczoznawcą ppoż. Uzgodnienia można dokonać co najmniej dla całości strefy pożarowej, co w przypadku budynków tego typu (obiekty historyczne) najczęściej oznacza cały budynek. Ponadto, uzgodnienie takie możliwe jest jedynie na podstawie ekspertyzy rzeczoznawców ppoż. i budowlanego, określającej sposób dostosowania całości strefy pożarowej do współczesnych przepisów w zakresie ochrony ppoż. Ekspertyza taka jest kosztowna, jej wykonanie czasochłonne, a zakres zdecydowanie wykracza poza planowane przez Państwa prace. W naszej ocenie planowane przez Państwa prace nie zmieniają warunków ochrony ppoż. obiektu, zatem uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawcą ppoż. nie jest wymagane. W związku z powyższym, sugerujemy odstępianie od tego wymogu.

Odpowiedź nr 1: W odpowiedzi podtrzymujemy życzenie uzgodnienia z rzeczoznawcą p-pož. W przypadku oceny projektanta, że uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawcą p-pož. nie jest wymagane, dopuszcza się pisemną opinię podpisaną przez rzeczoznawcę p-pož., że projekt nie wymaga uzgodnienia.

mgr Gabriela Kantecka
Biuro Zamówień Publicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego