

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego i przesłana do Wykonawców)

Informacja nr 3 dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania nr BZP.242.11.2018.AB prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zrealizowanie przebudowy pomieszczeń w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, ul. Joliot-Curie 12, na potrzeby pełnienia funkcji serwerowni dla projektu „Leopoldina Online”.

Uniwersytet Wrocławski jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ, i udziela na nie odpowiedzi w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Pytanie nr 14

Czy jest możliwe dostarczenie 3 jednostek klimatyzacyjnych 600mm zamiast 3 jednostek 300 mm , których początkowa moc będzie nie mniejsza niż 40 kW + 20 kW, a po upgradzie (bez dostawiania nowych jednostek) pozwoli na uzyskanie mocy 50 kW + redundancja , nie ograniczając ilości wolnego miejsca na przejścia i przestrzeń serwisową?

Odpowiedź 14

W rozdziale 2.3.5 System klimatyzacji precyzyjnej (wentylacji/chłodzenia) Programu Funkcjonalno-Użytkowego Zamawiający określił maksymalne wymiary szaf klimatyzacyjnych na 300X1200 47U. Zamawiający będzie wymagał jednostek o wymiarach podanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Komisja Przetargowa
PRZEWODNICZĄCA

mgr Agnieszka Barczyk



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

