Uniwersytet Wrocławski

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Kuźnicza 49/55, pok. 100
50-138 Wrocław

tel. +48 71 375 22 34
fax +48 71 375 24 72

bzp@uwr.edu.pl | www.uni.wroc.pl

BZP.2411.14.2019.BD

Wrocław, dnia 23 maja 2019 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania nr BZP.2411.14.2019.BD prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stacji transformatorowej w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu wraz z zasilaniem S.N. 20 kV, zgodnie z t.w.p..”

Uniwersytet Wrocławski informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. W oparciu o artykuł 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania poniżej:

Pytanie 1
Czy zostały wydane nowsze warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej dot. przyłączanego obiektu pod przyszłą budowę stacji transformatorowej w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu?
Odpowiedź 1
Tak, są wydane nowsze warunki, do udostępnienia po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy.

Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie projektu w oparciu o inne wersje projektowe wymienione w dokumentacji przetargowej niż sugerowana A3? Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o wersję A1?
Odpowiedź 2
Zamawiający nie dopuszcza zmiany wersji.

Pytanie 3
Czy Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania terminowego w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy oraz Zamawiającego?
Odpowiedź 3
Zmiany umowne określone są w § 8 Wzoru umowy. Zamawiający nie zmienia zapisów w umowie.

Pytanie 4
Czy Zamawiający może wyjaśnić wymagane podstawowe założenie techniczne „rozwiązanie n.n winno zapewniać zasilanie bezprzerwowe obiektu"?
Odpowiedź 4
Zasilanie bezprzerwowe winno być zapewnione przez podwójny układ kabli i SZR.

Pytanie 5
Czy Zamawiający dysponuję dokumentacją w zakresie rzutów, widoków budynków, które będą uczestniczyły w planowanym zadaniu niniejszego przetargu niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy?
Odpowiedź 5
Zamawiający posiada inwentaryzacje gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego. Pozostałe niezbędne inwentaryzacje ma wykonać wykonawca.

Pytanie 6
Czy zamawiający posiada warunki gruntowo – wodne pod przyszłą stację transformatorową? Czy wspomniane warunki będą wymagane przez Zamawiającego?
Odpowiedź 6
Zamawiający nie posiada ww. materiałów. Zamawiający wymaga dokumentów niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego.

Komisja Przetargowa
SEKRETARZ
mgr inż. Patrycja Miśków