

Pismo Okólne Nr 9/2003
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 4 września 2003 r.

w sprawie podniesienia stanu bezpieczeństwa pożarowego
w obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) przypomina się, że :

- 1/ właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji,
- 2/ właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić Komendę Miejską Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w pkt 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

W związku z powyższym zobowiązuje się :

- 1/ Dziekanów, kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz komórek administracyjnych Uniwersytetu, do :
 - a/ wyznaczenia osoby pracującej w budynku przeznaczonym dla ponad 50 osób, która zorganizuje ćwiczenia z zakresu ewakuacji w porozumieniu z kierownikiem obiektu i Zespołem do spraw Ochrony Przeciwpożarowej,
 - b/ przekazania Zespołowi do spraw Ochrony Przeciwpożarowej (ul. Kuźnicza 49/55 pok. 10; tel. 375-24-89) nazwy obiektu oraz nazwiska i imienia osoby wyznaczonej do przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu ewakuacji,
 - c/ uzgodnienia z Zespołem do spraw Ochrony Przeciwpożarowej terminu przeprowadzenia ćwiczeń,
 - d/ przypomnienia studentom, w pierwszym dniu zajęć w roku akademickim 2003/2004, poniższych zasad ewakuacji z obiektu :
 - po ogłoszeniu alarmu należy spokojnie opuścić obiekt korytarzami i schodami, zgodnie z oznakowaniem,
 - w czasie ewakuacji obowiązuje całkowity zakaz użytkowania wind,
- 2/ wszystkich pracowników i studentów do wykonywania poleceń kierującego akcją ewakuacyjną, pod rygorem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego,
- 3/ kierowników obiektów do uzupełnienia wyposażenia obiektów w gaśnice w ilości 1 gaśnica na każde 100 m² powierzchni. Ilość i lokalizację gaśnic należy uzgodnić z Zespołem do spraw Ochrony Przeciwpożarowej.

Zadania wymienione w pkt 1 ppkt a, b i c należy wykonać w terminie do dnia 15 października 2003 r.