

pytania 17 - BUDYNEK GŁÓWNY  
odpowiedź no. pytania z dn. 08.08.16 r. ERGO HESTIA

**Alina Czarnecka**

---

**Od:** Bożena Tomaszewicz  
**Wysłano:** 12 sierpnia 2016 12:13  
**Do:** Alina Czarnecka  
**Temat:** odpowiedź

Witam Pni Alino,

na wstępie małe sprostowanie: na najwyższej kondygnacji korytarzy w Gmachu Głównym znajduje się Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, a nie Fizyka.

Na strychu od strony wschodniej ( I klatka schodowa przy kościele) czujki nie są zamontowane. Obecnie wykonywany jest projekt oddymiania całej I klatki schodowej, łącznie z tą częścią strychu, gdzie brakuje czujek.

Sprawę prowadzi Dział Przygotowania Inwestycji. Po zatwierdzeniu projektu i wskazaniu źródła finansowania uczelnia przystąpi do realizacji prac.

Pozdrawiam

Bożena Tomaszewicz