

pytanie 17 - BIOTECHNOLOGIA
odpowiedzi na pytanie z dnia 08.08.16, ERGOKESTIA

Alina Czarnecka

Od: Bogusław Baraniecki
Wysłano: 12 sierpnia 2016 10:42
Do: Alina Czarnecka
Temat: RE: ubezpieczenia majątku Uczelni - pytania do przetargu

Dzień dobry,

Przesyłam odpowiedzi na zalecenia przesłane w załącznikach:

Zalecenie nr 3/2013:

System SAP został uruchomiony i nieprzerwanie działa. Dodatkowo jest serwisowane zarówno łącznie do przesyłania sygnału do Straży Pożarnej oraz wszystkie elementy systemu ppoż zlokalizowane na obiekcie. Podczas wykonywania prac remontowych blokowane są czujki ppoż tylko w strefie prowadzenia prac oraz powiadamiana jest Straż Pożarna o prowadzeniu prac. Wszystkie wyżej wymienione prace prowadzone są pod nadzorem i zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego.

Zalecenie nr 4/2013:

Na terenie całego budynku KEBB obowiązuje całkowity zakaz palenia. Informacja w tym zakresie znajduje się przy każdym wejściu do budynku. Wszyscy pracownicy są świadomi zakazu i nikt nie pali na terenie obiektu, a w razie pojawienia się osoby z zewnątrz, która chciałaby złamać ten nakaz – jest ona natychmiast upominana zarówno przez pracowników troszczących się o własny komfort pracy, jak i pracowników ochrony.

Zalecenie nr 5/2013

Firma świadcząca serwis w budynku KEBB przystępuje do napraw uszkodzonych elementów maksymalnie w ciągu 24 godzin. Tempo usunięcia awarii zależne jest od jej zakresu i dostępności materiałów zamiennych na rynku. Do tej pory jeszcze nie było usterek technicznych systemu, gdyby jednak one wystąpiły, to byłyby dokładnie odnotowane poprzez wydruk z centrali pożarowej. Usunięcie usterki będzie potwierdzone protokołem usunięcia usterki. Jeżeli usterka dotyczyć będzie naprawy gwarancyjnej, to Generalny Wykonawca zgodnie z umową gwarancyjną ma 2 tygodnie czasu na usunięcie usterki od daty zgłoszenia jej drogą mailową na specjalnym formularzu. Powyższe procedury dają całkowitą jawność działań i możliwość weryfikacji wszystkich terminów.

W razie gdyby trzeba było jeszcze jakieś informacje doprecyzować, proszę o kontakt.

Z poważaniem,
Bogusław Baraniecki
Kierownik Obiektu Dydaktycznego
Wydział Biotechnologii
Uniwersytet Wrocławski
tel.: 506 398 629

From: Alina Czarnecka [mailto:alina.czarnecka@uwr.edu.pl]

Sent: Tuesday, August 09, 2016 2:06 PM

To: Bogusław Baraniecki; Wiesław Sanejko; Kazimierz Lechowicz; Paweł Jędrzejewski; Bożena Tomaszewicz; Bożena Tomaszewicz

Subject: ubezpieczenia majątku Uczelni - pytania do przetargu

Dzień dobry,

Szanowni Państwo w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dot. ubezpieczenia majątku Uczelni na kolejne 3 lata Towarzystwo Ubezpieczeń, które przeprowadziło audyt w roku 2013 na terenie budynków UWr.: